

質問回答書

工 事 名 : 新きゅう務員宿舎A棟新築(電気設備)工事

公 告 日 : 令和4年4月25日

質問回答期限: 令和4年5月20日

質
疑
事
項

- ① E-01 図の特記仕様書で、金属製電線管の塗装について●の記載が無いので、E-03図の電柱立上げ部分の電線管(GZP)及び、E-14 図の各棟MB内の電線管(EP)の塗装は、不用と考えて宜しいでしょうか。
- ② E-01、E-11 図の施工区分で、水道検針盤より各メーター付属ケーブル端子台までのケーブル配線および接続までを電気設備工事とし、機器及び取付工事並びに試験調整等については、機械設備工事と考えて宜しいでしょうか。
- ③ E-03 図の引込柱で引込用金物は、軽量腕金1500Bとして宜しいでしょうか。
- ④ E-18 図に記載の誘導標識は中輝度蓄光式誘導標識とし、サイズは120×360mmとして宜しいでしょうか。

回
答

- ① 特記仕様書のとおり塗装は必要ありません。
- ② ケーブル配線及び接続までは電気設備工事であり、機器及び取付工事並びに試験調整等については、機械設備工事です。
ただし、幹線からの配線は電気設備工事であるため、試験調整等には協力してください。
- ③ 図面番号E-03の引込盤周り配管要領図は参考図であるため、軽量腕金1500Bでも構いません。
- ④ 誘導標識は中輝度蓄光式誘導標識のサイズ120×360mmで構いません。