

質問回答書

工 事 名 : 新きゅう務員宿舎C棟新築(電気設備)工事

公 告 日 : 令和4年4月25日

質問回答期限: 令和4年5月20日

質
疑
事
項

- ① E-01 図の特記仕様書で、金属製電線管の塗装について●の記載が無いので、E-03図の電柱立上げ部分の電線管(GZP)及び、E-14 図の各棟MB内の電線管(EP)の塗装は、不用と考えて宜しいでしょうか。
- ② E-01、E-11 図の施工区分で、水道検針盤より各メーター付属ケーブル端子台までのケーブル配線および接続までを電気設備工事とし、機器及び取付工事並びに試験調整等については、機械設備工事と考えて宜しいでしょうか。
- ③ E-03 図の引込柱で引込用金物は、軽量腕金1500Bとして宜しいでしょうか。
- ④ E-18 図に記載の誘導標識は中輝度蓄光式誘導標識とし、サイズは120×360mmとして宜しいでしょうか。
- ⑤ E-22、E-23 図に記載の埋設標柱は、切抜書では(鉄)と記載されていますが、埋設標柱に鉄製の製品がありません。コンクリート製として宜しいでしょうか。

回
答

- ① 特記仕様書のとおり塗装は必要ありません。
- ② ケーブル配線及び接続までは電気設備工事であり、機器及び取付工事並びに試験調整等については、機械設備工事です。
ただし、幹線からの配線は電気設備工事であるため、試験調整等には協力してください。
- ③ 図面番号E-03の引込盤周り配管要領図は参考図であるため、軽量腕金1500Bでも構いません。
- ④ 誘導標識は中輝度蓄光式誘導標識のサイズ120×360mmで構いません。
- ⑤ 埋設標柱はアスファルト部に使用する鉄製の鉈型として積算してください。