

様式第1号

国道34号側入口デジタルサイネージ・イルミネーション設置業務に係る公募型プロポーザルに対する質問・回答書

提出年月日 : 2023年 12月 28日

質 問 事 項 及 び 要 旨	回 答
<p>① 仕様書4.(2)(イ)既設機器撤去</p> <p>(1) 撤去の対象は掲示板の柱まででしょうか。 もしくは柱を支える土台まで対象でしょうか。</p> <p>(2) 撤去品の廃棄は本業務に含まれますか。</p> <p>② LED掲示板の表示時間、LEDイルミネーションの点灯時間は開催時間に沿っていますか。 もしくは、24時間でしょうか。</p>	<p>① (1) 土台まで撤去の対象に含まれます。</p> <p>(2) 撤去品の廃棄も業務内容に含まれます。</p> <p>② 24時間点灯を想定しています。</p>